



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА БАРНАУЛА
Комитет экономического
развития и инвестиционной
деятельности**

ул.Гоголя, 48, г.Барнаул, 656043,
телефон: (3852) 37-04-21,
e-mail: zenovik@barnaul-adm.ru

200/106/отв-

20.06.2025 № 276

200/162/ис

на № х-700 от 02.06.2025

Председателю комитета по
энергоресурсам и газификации
города Барнаула
А.В. Крюкову

Уважаемый Андрей Викторович!

На обращение о предоставлении замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения городского округа – города Барнаула Алтайского края на период до 2040 года (далее – проект) сообщаем, что проект рассмотрен в рамках своих полномочий.

В результате анализа обосновывающих материалов главы 8 «Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» выявлено, что капитальные вложения в строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений в 2025-2040 гг. в рамках концессионных соглашений не соответствуют утвержденным концессионным соглашениям в отношении объектов теплоснабжения от 23.12.2019, от 22.12.2020.

Кроме этого, анализ показал, что из 15 единых теплоснабжающих организаций города Барнаула (далее – ЕТО) только одна организация - АО «СГК-Алтай» осуществляет капитальные вложения в развитие системы теплоснабжения в своей зоне деятельности.

Остальные ЕТО, обеспечивая свою финансовую деятельность путем ежегодной индексации цены на тепловую энергию, не уделяют должного внимания техническому состоянию объектов теплоснабжения, тем самым нарушая основные принципы государственной политики, установленные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

В соответствии со статьей 23.13 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения города формируется на основании схем, разработанных ЕТО в части своих систем теплоснабжения. Если ЕТО не разрабатывает схему теплоснабжения, то она разрабатывается органом местного самоуправления.

Полагаем, что для обеспечения надежного и безопасного теплоснабжения на всей территории городского округа, а не только в зоне деятельности основного поставщика тепловой энергии, отраслевой комитет вправе самостоятельно включить

в схему теплоснабжения соответствующие мероприятия по каждой ЕТО и требовать их исполнения в соответствии с заключенными соглашениями.

Председатель комитета

И.В. Кожевникова

Капустина Инна Николаевна
370433

Макарова Юлия Андреевна
370431

19.06.2025