



### Экспликация зданий и сооружений

№п/п	Наименование	Примечание
1	Насосная станция на скважине №1 (рабочая)	
2	Насосная станция на скважине №2 (резервная)	
3	Станция очистки воды	
4	Водонапорная башня V=160 куб. м	
5	Дизель-генератор	

### Условные обозначения:

	планируемое		существующее

- Граница первого пояса ЗСО указана согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Уточнение границ ЗСО выполняется при разработке проекта организации ЗСО. Граница первого пояса ЗСО водонапорных сооружений принимается на расстоянии от водонапорных башен - не менее 10м (п 2.4.2. СанПиН 2.1.4.1110-02) По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться (примечание 1. п.2.4.2. СанПиН 2.1.4.1110-02)
- В конце проезжей части тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается (п 11.11. "Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края", утвержденные постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 №129)

МКУ-00027-2019-ПП, ПМ					
Проект планировки и проект межевания территории в границах кадастрового квартала 22:63:030219, в районе улицы Черничной, между земельными участками по адресам: улица Черничная,90, улица Декоративная,51г в городе Барнауле					
изм.	№ уч	лист	№	подпись	дата
					03.10.2019
Директор	Бобров А.А.				
Зам директ	Боженко С.А.				03.10.2019
Гл.спец.	Вайс М.Н.				03.10.2019
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ				стадия	лист
Чертеж планировки территории Масштаб 1:1000				ПП, ПМ	13
				листов	15
				МКУ "Архитектура города Барнаула"	