

Предложения и замечания комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула к проекту схемы теплоснабжения города Барнаула Алтайского края на период до 2036 года, размещенной на официальном сайте города Барнаула 24.04.2020

Утверждаемая часть

1. Таблица 1.2 - уточнить перечень крышных газовых котельных
2. Таблица 1.3, 3.1 и иные таблицы по всему тексту схемы – дополнить котельной УАКСП Санаторий «Барнаульский», ул.Парковая, 17а
3. Стр.31 – в тексте ссылка на Приложение 5 к Главе 1, в материалах приложение 5 отсутствует
4. Дополнить все необходимые разделы схемы информацией об ООО «Сетевая компания»
5. Заменить АО «ИПП «Алтай» на ООО «НИ-Строй» по всему тексту схемы
6. ООО «Тека и К» – рассматривается вариант подключения к сетям БТСК, рекомендуем отразить
7. ООО «Научный городок» – указать о планируемой передаче имущества по концессионному соглашению и внести мероприятия в Главу 7, 8
8. Открытая система ГВС – предлагаем указать необходимые мероприятия по переводу п.Южный на закрытую систему горячего водоснабжения
9. Таблица 3.2 – не отражены мероприятия по строительству новых источников теплоснабжения по концессионному соглашению №2
10. Стр.293 мероприятия программы Газификация включены в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры»
11. Раздел 15 – не отражены индикаторы относительно котельных УАКСП Санаторий «Барнаульский», ул.Парковая, 17а и ФКУ ИК-3, ул.Куета, 29
12. Таблица 15.39 – индикатор доля бесхозных сетей. Предлагаем произвести расчеты с учетом следующей информации: по состоянию на 25.05.2020 в г.Барнауле 61,3 км бесхозных сетей теплоснабжения;
Инвестиции в систему теплоснабжения Таблица 15.39
13. Раздел Ценовые последствия, а также по всему тексту схемы – уточнить цену (С НДС/без НДС)
14. Учитывая наличие неэксплуатируемых источников теплоснабжения (Лесной тракт, 75, ул.Нагорная 6-я, 11г и т.д.) предлагаем отразить мероприятия по их консервации

Глава 1

1. Таблица 2.30, 2.35 – Характеристики сетевых насосов теплофикационной установки БТЭЦ-2 (исправить на БТЭЦ-3) стр.79
2. Стр. 132, таблица 2.55 откорректировать данные в строке ИТОГО
3. В таблицах 3.52 – 3.54 приведена информация о выполненных капитальных ремонтах на тепловых сетях и теплосетевых объектах АО «БТСК» за 2013-2017 гг. – предлагаем дополнить информацией за 2018-2019 годы

4. Таблица 3.62– Перечень бесхозных тепловых сетей, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности АО «БТСК» предлагаем дополнить прилагаемой информацией

5. Стр. 346 – при определении радиуса эффективного теплоснабжения не сформирована сводная таблица по всем организациям – предлагаем дополнить

6. Стр. 386, таблица 6.4, откорректировать информацию в первой строке

Глава 2

Приложение 2, Таблицы 1.22 – 1.23 на источниках, не осуществляющих теплоснабжение (Лесной тракт, 75, ул. Нагорная 6-я, 11г и т.д.) наблюдается прирост отапливаемой площади – предлагаем откорректировать таблицы.

Глава 4

Не отражены балансы тепловой мощности котельной УАКСП Санаторий «Барнаульский», ул. Парковая, 17а и ФКУ ИК-3 по ул. Куета, 29

Глава 5

Стр. 79 – указано, что ожидается подача инициативной заявки на заключение концессионного соглашения по объектам ООО «Научный городок» от одной из организаций группы компаний ООО «Сибирская генерирующая компания». В главах 7, 8 соответствующие инвестиционные мероприятия не обозначены.
Стр. 78 – указано, что ФКУ ИК-3 продолжает эксплуатацию котельной, заключен соответствующий договор теплоснабжения жилых домов и социальных объектов с АО «Барнаульская генерация». Однако на официальный запрос администрации города ФКУ ИК-3 подтвердило намерения вывода котельной в 2020 году.
Предлагаем дополнить Главы 7, 8 мероприятиями по обеспечению потребителей тепловой энергией.

Глава 6

Стр. 99 - сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, приведен в таблицах 7.1 – 7.3. для АО «Барнаульская ТЭЦ-3», АО «Барнаульская генерация», АО «Барнаульская теплосетевая компания», АО БМК «Меланжист Алтай» – предлагаем дополнить остальными организациями, действующими на территории города.

Глава 7

Не учтены мероприятия по переключению либо строительству нового источника для обеспечения теплоснабжения потребителей котельной ИК-3.

Не учтены мероприятия в соответствии с планируемым концессионным соглашением на объекты ООО «Научный Городок»

Стр. 24 по тексту указан г. Ярославль

В таблицах 13.3÷13,6 – не представлены перспективные балансы для котельных ФКУ ИК-3, УАКСП Санаторий «Барнаульский», ООО «Научный Городок» а также

ряду котельных единых теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Барнаула – предлагаем дополнить.

При определении радиуса эффективного теплоснабжения не сформирована сводная таблица по всем организациям – предлагаем дополнить

Глава 8

1.

001-02.02.03.159	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду426, протяжённостью 400 п.м., проезд 5-й Кооперативный, 10а от ТК 158/2 до ТК 158/3
------------------	--

- данное мероприятие отсутствует в Разделе №5 приложения к КС-1 (новая редакция) – предлагаем дополнить;

2.

001-02.02.07.088	Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на Центральных тепловых пунктах	2019	5 030
		2020	10 462
		2021	13 057

- мероприятия данной группы в Разделе №5 приложения к КС-1 (новая редакция) расписаны пообъектно, в проекте схемы ТС объекты не указаны – предлагаем привести к виду новой редакции концессионного соглашения.

Глава 9

Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории города Барнаула представлена в р.п.Южный.

Предлагаем внести предложения по переводу на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Глава 10

Стр.20, табл.2.8 убрать из таблицы несуществующие котельные

Глава 11

По тексту главы используется МУП «Энергетик» - предлагаем заменить на АО «Барнаульская теплосетевая компания»

Не рассчитаны показатели надежности для ИК-3, ЕТО (за исключением АО «Барнаульская генерация»)

Глава 13

Отразить индикаторы для всех теплоснабжающих организаций города

Глава 15

не отражена заявка на присвоение статуса ЕТО от ООО «НИ-Строй»

Таблица 2.1, 3.1, 3.2 и т.д – не отражена ООО «Сетевая компания»


Графическая часть

В соответствии с ППРФ от 08.08.2012 №808 должны быть определены границы ЕТО. В графической части, на картах не обозначены улицы, в связи с этим не

представляется возможным определить точные границы зон действия ЕТО.
Предлагаем нанести улицы либо другим способом описать границы ЕТО.

Вышеуказанные замечания необходимо отразить (откорректировать) во всех разделах проекта схемы теплоснабжения, где они упоминаются.

Заместитель председателя комитета
по энергоресурсам и газификации



С.В.Бекетов