

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НЕРУДНАЯ ПАРТИЯ»

ИНН 2225073210 КПП 222501001
ОКПО 79315706
Р/с 40702810402000001672
В Отделение №8644 Сбербанка России
г.Барнаул
к/с30101810200000000604 БИК 040173604

Юридический адрес:656040
г. Барнаул, п. Б. Заимка,
ул. Радужная, 67
тел./факс 38-56-73,

исх. № 70 от «06» июня 2022 г.

На №635 от 16.05.2022

Заместителю председателя комитета
по энергоресурсам и газификации
администрации города Барнаула
Удоту С. Н.

Уважаемый Сергей Николаевич!

Направляем замечания и предложения к проекту схемы
теплоснабжения городского округа - г. Барнаула Алтайского края на период
до 2036 г., (актуализация на 2023 г.).

1. Муниципальная тепловая сеть по адресу: п. Борзовая Заимка, ул. Радужная, 20а(гс) находится в неудовлетворительном состоянии (25% тепловых сетей находятся в эксплуатации без проведения кап. ремонта с 1978 года)
2. Прокладка сетей выполнена по территории частных домовладений, по огородам, под строениями (гаражи, бани) и заборами, охраняется собаками, сервитут не оформлен, К тепловой сети на территории частной собственности нет доступа. Стесненные условия прокладки тепловой сети, что затрудняет проведение обслуживания и ремонта ТС, нет возможности ремонта с механизмами (авто - и спец, техникой).
3. Трубопровод холодной воды проложен в общем непроходном канале между трубопроводами прямой и обратной сетевой воды в общей изоляции с тепловой сетью, что приводит к увеличению тепловых потерь.
4. Не соответствует техническому паспорту. Часть сетей не действующая.
5. На основании вышеизложенного, требуется реконструкция тепловой сети

С уважением
Генеральный директор
ООО «Нерудная партия»



Борисов С. А.